

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»

303140, г.Болхов Орловской обл., 5-й Ленинский пер.,46. Тел.(48640)2-41-73;
факс (48640) 2-43-39; E-mail vodokanal.bolhov@mail.ru

« ____ » ____ 20 ____ г.

г. Болхов

адрес

ФИО

Технические условия

на подключение к централизованной системе водоотведения

1. Срок действия настоящих технических условий 3 года.

2. Адрес точки подключения: _____

_____ в соответствии с проектом.

3. Расчётный диаметр канализационной линии заложить согласно проекта, но не менее _____ мм.

4. Максимальный суточный отвод стоков _____ м³.

5. Тип сбрасываемых сточных вод – хозяйственно-бытовые, требования к составу сбрасываемых вод в приложении 1.

6. На точке врезки установить колодец из железобетонных колец диаметром не менее 1 м, (либо произвести врезку в имеющийся) с установкой чугунного люка.

7. Вокруг колодца произвести бетонирование или уложить асфальтовое покрытие. Возвышение люка над уровнем рельефа – не более 50 мм.

8. Производство земляных работ по прокладке водопроводной линии и последующее благоустройство территории согласовать с администрацией г. Болхов, а также со всеми службами коммуникаций.

Технические условия получил: _____ (_____)
подпись фамилия, и.о.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Директор МУП «Водоканал» г. Болхова

Савостин В.Н.